

## Signaturer

	Fordelingsledning 19-50 bar		Projekteret Fordelingsledning 19-50 bar
	Distributionsledning 2,5-7 bar		Projekteret Distributionsledning 2,5-7 bar
	Distributionsledning 26-100 mbar		Projekteret Distributionsledning 26-100 mbar
	Gasledning, ude af drift	<b>63 PM 4,0</b>	Påskrift for diameter, materiale og driftstryk
	Gasledning, anvendt som trækrør	<b>150 GJ/63 PM 4,0</b>	Påskrift for relinet ledning
	Højtryksledning til tankstation		
	Kølerør til kompressor		
	Beskyttelsrør		
	Styret underboring		
	Ventil åben		
	Ventil lukket		
	Ventil utilgængelig		
	Reduktion		
	Vandsamler		
	Udluftning		
	M/R - skab		
	Materialeskift		
	Beskyttelsesplade		

  

Indmålte terrængenstande:			
	Brønd		Brandhane
	Mast		Rist
	Fikspunkt		Terrænpunkt
	Teknikskab		Hushjørne

  

Materialekoder			
<b>ST</b>	Stål	<b>PL</b>	PEL
<b>PM</b>	PEM	<b>PV</b>	PVC
<b>PP</b>	PE100 coated	<b>PH</b>	PEH
<b>PC</b>	PEM coated	<b>ET</b>	Eternit
<b>PS</b>	PE100 Safetech	<b>GJ</b>	Grå støbejern
<b>SP</b>	Strømpereovering	<b>DJ</b>	Duktil støbejern
		<b>XX</b>	Ukendt

  

**K6J** Måle- og afmærkningsstander

## Bemærkninger

Bygninger er angivet ved tagudhæng, da grundkortet normalt fremstilles ud fra luftfotos. Målsætninger er udført til mur.



Afsætningsmål fra terrængenstande er altid målt til midte f.eks. til mast eller brønd.

De anførte målsætninger kan være udført til terrængenstande, der er flyttet eller ændret siden målsætningen.

### Normal jorddækning over gasledningen

Fordelingsledninger:	100 cm
Distributionsledninger:	80 cm
Stikledninger:	60 cm

Store afvigelse kan forekomme.

LedningsInfo kan oplyse koter for de ledninger, der er opmålt i landskoordinater (system DVR 90)

## Advarsler

**17** Cirkel omkring husnummer angiver en stikledning, der ikke er vist på ledningsplanen.

Ved spørgsmål eller tvivl om lednings placering, skal der rettes henvendelse til LedningsInfo, inden der graves. Se kontaktoplysninger nederst.

### Ved overgravninger og gasudslip.

1. Stands arbejdet og alle maskiner.
2. Afspær området.
3. Undgå brug af åben ild.
4. Ring til Vagtcentralen - svarer hele døgnet.
5. Alarmer evt. politi og brandvæsen

## Grundkort

Kortstandard svarer til T2/TK3

Grundkortet kan være ufuldstændigt, bl.a. ved at ikke alle kortelementer er vist.



Email: LedningsInfo@evida.dk  
LedningsInfo: 62 25 90 85  
Kontrolcenter: 62 25 90 11